



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 40-98-22, Email:info @11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

ул. Пушкина, 26, г. Воркута, 169901 тел. /факс: 8(82151) 302-30 «телефон доверия» (8212)29-99-99E-mail:
ond.vorkuta@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 42/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский педаго-
гический колледж"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцова И.Я. от
11.05.2021 №42, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 10 ч. 20 мин «25» мая 2021 года по 09 часов 30 минут «31» мая 2021 года

(города (района))

проведена плановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая)

Молодцовым Ильей Яковлевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

Зданий и помещения Государственного профессионального образовательного учреждения "Ворку-
тинский педагогический колледж", расположенных по адресу: 169915 Республика Коми, г. Ворку-
та, ул. Дончука, д. 96

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГПОУ РК "Воркутинский педагогический колледж" Томченко Татьяной
Викторовной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований по- жарной безопасности с указа- нием конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наипе- нование нормативного правове- го акта Российской Федерации и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности,	Срок устране- ния нару- шения тре-	Отметка (под- пись) о выполне- нии (ука-
----------	---	---	--	--

		требования которого (-ых) нарушены	бования пожарной безопас- ности	зывается только вы- полне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, не проведено ежегодное испытание или замена автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (извещатели пожарные дымовые ИП 212-41М и ИП 212-3СУ, прибор управления речевыми оповещателями Соната-К, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20» серия 02) эксплуатирующихся сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком) оборудования. Средств обеспечения пожарной безопасности согласно акта приемки технических средств автоматической пожарной сигнализации приняты в эксплуатацию в июне 2008 года.	абзац 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее - ППР)	15.05. 2022	
2	Не установлена система пожарной сигнализации в чердачном помещении (отсутствуют пожарные извещатели)	ч. 2 ст.6, ч. 3 ст. 52 , ч. 4 и ч. 6 ст. 83 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, п. 4, п. 14, п. 9 таблицы 1 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 4.4, п. 11 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежа-	15.05. 2022	

		ших защите автоматическими установками пожаротушения и система пожарной сигнализации» утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 20.07.2020 N 539		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела Молодцов И.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 31 » мая 2021 года

Предписание для исполнения получил (а)

(подпись)

Директор ГПОУ "ВПК"

Томченко Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » мая 2021 года